神川町浄水水質検査結果　採水地点：中央浄水場八日市集会所

No.	水質検査項目名	水質基準	R2.4.	R2.5.	R2.6.	R2.7.	R2.8.	R2.9.	R2.10.	R2.11.	R2.12.	R3.1.	R3.2.	R3.3.
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	1.57	-	-	1.77	-	-	1.76	-	-	1.64
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	0.06	-	-	0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	0.009	-	-	0.012	-	-	0.003	-	-	0.008
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	0.005	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	0.004
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.006	-	-	0.005	-	-	0.004	-	-	0.006
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.024	-	-	0.026	-	-	0.013	-	-	0.022
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	0.006	-	-	0.005	-	-	<0.003	-	-	0.005
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	0.009	-	-	0.009	-	-	0.005	-	-	0.008
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-	11.3	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	14.2	12.7	15.4	13.1	13.4	15.1	13.3	17.8	19.0	18.5	21.5	21.1
39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	86	-	-	111	-	-	93	-	-	82
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	183	-	-	210	-	-	174	-	-	158
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.02	-	-		-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3	7.3	7.5	7.3	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

神川町浄水水質検査結果　採水地点：矢納浄水場城峰公園駐車場トイレ

No.	水質検査項目名	水質基準	R3.4.	R3.5.	R3.6.	R3.7.	R3.8.	R3.9.	R3.10.	R3.11.	R3.12.	R4.1.	R4.2.	R4.3.
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	0.84	-	-	1.21	-	-	0.78	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	<0.08	-	-	0.08	-	-	<0.08	-	-	0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	<0.06	-	-	0.09	-	-	<0.06	-	-	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	0.005	-	-	0.005	-	-	0.002	-	-	0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.007	-	-	0.007	-	-	0.002	-	-	0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	0.004	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	<0.001	-	-	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	0.049	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.7	1.8	1.7	1.8	1.7	2.0	1.6	1.8	1.9	1.7	1.8	1.8
39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.3	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

神川町浄水水質検査結果　採水地点：高牛・浜ノ谷浄水場浜ノ谷公衆トイレ

No.	水質検査項目名	水質基準	R3.4.	R3.5.	R3.6.	R3.7.	R3.8.	R3.9.	R3.10.	R3.11.	R3.12.	R4.1.	R4.2.	R4.3.
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	1.12	-	-	1.84	-	-	1.14	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	0.09	-	-	0.10	-	-	0.08	-	-	0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	<0.06	-	-	0.07	-	-	<0.06	-	-	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	0.006	-	-	0.008	-	-	0.002	-	-	0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	0.003	-	-	0.005	-	-	<0.003	-	-	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.008	-	-	0.01	-	-	0.002	-	-	0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	<0.001	-	-	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	0.016	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.1	2.1	2.0	1.9	2.2	1.8	1.8	2.2	2.0	2.1	2.1	2.0
39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.7	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

神川町浄水水質検査結果　採水地点：住居野浄水場住居野集落センター

No.	水質検査項目名	水質基準	R3.4.	R3.5.	R3.6.	R3.7.	R3.8.	R3.9.	R3.10.	R3.11.	R3.12.	R4.1.	R4.2.	R4.3.
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	0.14	-	-	0.70	-	-	0.15	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	0.11	-	-	0.11	-	-	0.1	-	-	0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	0.08	-	-	0.08
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	0.008	-	-	0.015	-	-	0.003	-	-	0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	0.004	-	-	0.007	-	-	<0.003	-	-	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.009	-	-	0.018	-	-	0.003	-	-	0.003
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	0.001	-	-	0.003	-	-	<0.001	-	-	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-	4.1	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.5	2.5	2.3	2.5	2.5	2.2	2.1	2.5	2.3	2.4	2.4	
39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	-	131	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.8	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

神川町浄水水質検査結果　採水地点：阿久原浄水場いこい広場

No.	水質検査項目名	水質基準	R3.4.	R3.5.	R3.6.	R3.7.	R3.8.	R3.9.	R3.10.	R3.11.	R3.12.	R4.1.	R4.2.	R4.3.
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	1.19	-	-	1.04	-	-	1.15	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	0.09	-	-	0.10	-	-	0.09	-	-	0.09
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	0.06	-	-	0.14	-	-	0.07	-	-	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.006	-	-	0.005	-	-	0.004	-	-	<0.003
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.012	-	-	0.01	-	-	0.008	-	-	0.008
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	0.002	-	-	0.003	-	-	0.001	-	-	0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	0.004	-	-	0.002	-	-	0.003	-	-	0.003
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	0.006	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-	11.2	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	26.6	26.1	18.0	16.5	14.4	14.0	16.2	16.5	19.0	19.8	21.6	2.3
39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	-	175	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.5	7.7	7.8	7.7	7.6	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

神川町原水水質検査結果　採水地点：第１水源

区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	R3年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	5
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出
	無　機　物　質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	＜0.0003
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	＜0.00005
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	＜0.002
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＜0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.47
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.1
	有　機　物　質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	＜0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	＜0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	＜0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	＜0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	＜0.001
	消　毒 副　生　成　物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着　色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.006
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	＜0.01
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜0.03
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.3
	着　色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	＜0.001
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.5
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	143
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	224
	発　泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	＜0.02
	臭　気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	＜0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＜0.000001
	発　泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	＜0.002
	臭　気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	＜0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5
	基　礎　的 性　状	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9
		48	味	異常でないこと	異常なし
		49	臭気	異常でないこと	異常なし
		50	色度	5度以下	＜0.5
		51	濁度	2度以下	＜0.1
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	不検出
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出
		－	アンモニア態窒素	－	＜0.05

神川町原水水質検査結果　採水地点：第２水源

区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	R3年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	1
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出
	無　機　物　質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	＜0.0003
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	＜0.00005
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	＜0.002
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＜0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.80
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.1
	有　機　物　質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	＜0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	＜0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	＜0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	＜0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	＜0.001
	消　毒 副　生　成　物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着　色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	＜0.01
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜0.03
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.4
	着　色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	＜0.001
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.7
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	152
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	236
	発　泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	＜0.02
	臭　気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	＜0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＜0.000001
	発　泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	＜0.002
	臭　気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	＜0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5
	基　礎　的 性　状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1
		48	味	異常でないこと	異常なし
		49	臭気	異常でないこと	異常なし
		50	色度	5度以下	＜0.5
		51	濁度	2度以下	＜0.1
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	不検出
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出
		－	アンモニア態窒素	－	＜0.05

神川町原水水質検査結果　採水地点：第３水源

区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	R3年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	49
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出
	無　機　物　質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	＜0.0003
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	＜0.00005
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	＜0.002
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＜0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.83
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.17
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.2
	有　機　物　質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	＜0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	＜0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	＜0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	＜0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	＜0.001
	消　毒 副　生　成　物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着　色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	＜0.01
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.004
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	18.1
	着　色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	＜0.001
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	17.8
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	206
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	340
	発　泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	＜0.02
	臭　気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	＜0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＜0.000001
	発　泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	＜0.002
	臭　気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	＜0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.6
	基　礎　的 性　状	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8
		48	味	異常でないこと	異常なし
		49	臭気	異常でないこと	異常なし
		50	色度	5度以下	＜0.5
		51	濁度	2度以下	＜0.1
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	不検出
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出
		－	アンモニア態窒素	－	＜0.05

神川町原水水質検査結果　採水地点：第４水源

区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	R3年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	4
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出
	無　機　物　質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	＜0.0003
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	＜0.00005
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	＜0.002
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＜0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.96
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.25
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.1
	有　機　物　質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	＜0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	＜0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	＜0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	＜0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	＜0.001
	消　毒 副　生　成　物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着　色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.003
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	＜0.01
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜0.03
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10.1
	着　色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	＜0.001
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.4
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	199
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	285
	発　泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	＜0.02
	臭　気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	＜0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＜0.000001
	発　泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	＜0.002
	臭　気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	＜0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5
	基　礎　的 性　状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3
		48	味	異常でないこと	異常なし
		49	臭気	異常でないこと	異常なし
		50	色度	5度以下	＜0.5
		51	濁度	2度以下	＜0.1
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	不検出
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出
		－	アンモニア態窒素	－	＜0.05

神川町原水水質検査結果　採水地点：第５水源

区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	R3年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	6100
		2	大腸菌	検出されないこと	陽性
	無　機　物　質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.002
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00009
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.012
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.014
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.84
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.1
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.1
	有　機　物　質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	＜0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	＜0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	＜0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	＜0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	＜0.001
	消　毒 副　生　成　物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着　色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.133
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	6.64
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	7.56
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	2.9
	着　色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.919
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.9
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	71
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	786
	発　泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	＜0.02
	臭　気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	＜0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＜0.000001
	発　泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	＜0.002
	臭　気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	＜0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	1.9
	基　礎　的 性　状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6
		48	味	異常でないこと	-
		49	臭気	異常でないこと	土臭・カビ臭
		50	色度	5度以下	732
		51	濁度	2度以下	419.6
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	陽性
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出
		－	アンモニア態窒素	－	＜0.05

神川町原水水質検査結果　採水地点：矢納浄水場鳥羽川水源

区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	R3年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	3
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出
	無　機　物　質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	＜0.0003
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	＜0.00005
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	＜0.002
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＜0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.75
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.1
	有　機　物　質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	＜0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	＜0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	＜0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	＜0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	＜0.001
	消　毒 副　生　成　物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着　色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.001
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	＜0.01
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜0.03
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3.1
	着　色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	＜0.001
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.5
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	40
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	62
	発　泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	＜0.02
	臭　気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	＜0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＜0.000001
	発　泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	＜0.002
	臭　気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	＜0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	<0.3
	基　礎　的 性　状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3
		48	味	異常でないこと	異常なし
		49	臭気	異常でないこと	異常なし
		50	色度	5度以下	＜0.5
		51	濁度	2度以下	＜0.1
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	不検出
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出
		－	アンモニア態窒素	－	＜0.05

神川町原水水質検査結果　採水地点：高牛・浜ノ谷浄水場高牛川水源

区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	R3年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	3
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出
	無　機　物　質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	＜0.0003
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	＜0.00005
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	＜0.002
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＜0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.94
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.1
	有　機　物　質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	＜0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	＜0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	＜0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	＜0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	＜0.001
	消　毒 副　生　成　物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着　色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.001
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	＜0.01
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜0.03
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.1
	着　色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	＜0.001
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.9
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	55
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	85
	発　泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	＜0.02
	臭　気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	＜0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＜0.000001
	発　泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	＜0.002
	臭　気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	＜0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	<0.3
	基　礎　的 性　状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4
		48	味	異常でないこと	異常なし
		49	臭気	異常でないこと	異常なし
		50	色度	5度以下	＜0.5
		51	濁度	2度以下	＜0.1
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	不検出
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出
		－	アンモニア態窒素	－	＜0.05

神川町原水水質検査結果　採水地点：住居野浄水場住居野川水源

区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	R3年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	1
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出
	無　機　物　質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	＜0.0003
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	＜0.00005
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	＜0.002
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＜0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.14
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.1
	有　機　物　質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	＜0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	＜0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	＜0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	＜0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	＜0.001
	消　毒 副　生　成　物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着　色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.001
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	＜0.01
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜0.03
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3.8
	着　色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.002
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.2
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	85
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	117
	発　泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	＜0.02
	臭　気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	＜0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＜0.000001
	発　泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	＜0.002
	臭　気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	＜0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3
	基　礎　的 性　状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1
		48	味	異常でないこと	異常なし
		49	臭気	異常でないこと	異常なし
		50	色度	5度以下	＜0.5
		51	濁度	2度以下	＜0.1
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	不検出
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出
		－	アンモニア態窒素	－	＜0.05

神川町原水水質検査結果　採水地点：阿久原浄水場神流川水源

区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	R3年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	1
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出
	無　機　物　質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	＜0.0003
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	＜0.00005
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	＜0.002
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＜0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.96
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1
	有　機　物　質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	＜0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	＜0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	＜0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	＜0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	＜0.001
	消　毒 副　生　成　物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着　色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.001
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	＜0.01
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜0.03
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11.8
	着　色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.054
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	19.8
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	102
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	165
	発　泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	＜0.02
	臭　気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	＜0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＜0.000001
	発　泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	＜0.002
	臭　気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	＜0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4
	基　礎　的 性　状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6
		48	味	異常でないこと	異常なし
		49	臭気	異常でないこと	異常なし
		50	色度	5度以下	＜0.5
		51	濁度	2度以下	＜0.1
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	不検出
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出
		－	アンモニア態窒素	－	＜0.05