神川町浄水水質検査結果　採水地点：中央浄水場八日市集会所

No.	水質検査項目名	水質基準	R3.4.	R3.5.	R3.6.	R3.7.	R3.8.	R3.9.	R3.10.	R3.11.	R3.12.	R4.1.	R4.2.	R4.3.
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	0.95	-	-	1.77	-	-	1.73	-	-	1.47
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-	-	0.13	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	0.06	-	-	0.06	-	-	0.06	-	-	0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	0.01	-	-	0.009	-	-	0.005	-	-	0.007
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	0.003	-	-	0.004
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.005	-	-	0.004	-	-	0.005	-	-	0.005
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.023	-	-	0.02	-	-	0.016	-	-	0.019
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	0.004	-	-	0.005	-	-	0.004	-	-	0.006
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	0.008	-	-	0.007	-	-	0.006	-	-	0.007
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-	9.8	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	14.2	13.0	14.2	13.4	16.0	11.5	19.6	21.6	21.7	20.4	20.6	22.4
39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	72	-	-	104	-	-	93	-	-	82
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	157	-	-	199	-	-	175	-	-	157
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.02	-	-		-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

神川町浄水水質検査結果　採水地点：矢納浄水場城峰公園駐車場トイレ

No.	水質検査項目名	水質基準	R3.4.	R3.5.	R3.6.	R3.7.	R3.8.	R3.9.	R3.10.	R3.11.	R3.12.	R4.1.	R4.2.	R4.3.
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	0.74	-	-	1.01	-	-	0.88	-	-	0.08
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	<0.06	-	-	0.13	-	-	0.06	-	-	0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	0.005	-	-	0.002	-	-	0.003	-	-	0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.005	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	0.063	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-	3.8	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.6	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.5
39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

神川町浄水水質検査結果　採水地点：高牛・浜ノ谷浄水場浜ノ谷公衆トイレ

No.	水質検査項目名	水質基準	R3.4.	R3.5.	R3.6.	R3.7.	R3.8.	R3.9.	R3.10.	R3.11.	R3.12.	R4.1.	R4.2.	R4.3.
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	0.24	-	-	1.42	-	-	1.11	-	-	0.9
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	0.10	-	-	0.09	-	-	<0.08	-	-	0.09
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	<0.06	-	-	0.07	-	-	0.06	-	-	0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	0.011	-	-	0.004	-	-	0.003	-	-	0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.013	-	-	0.005	-	-	0.003	-	-	0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	0.002	-	-	0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-	4.4	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.1	2.2	2.5	1.9	2.0	1.8	2.0	2.1	2.0	2.2	2.0	1.9
39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	-	101	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

神川町浄水水質検査結果　採水地点：住居野浄水場住居野集落センター

No.	水質検査項目名	水質基準	R3.4.	R3.5.	R3.6.	R3.7.	R3.8.	R3.9.	R3.10.	R3.11.	R3.12.	R4.1.	R4.2.	R4.3.
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	1.00	-	-	0.51	-	-	0.19	-	-	0.21
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	0.09	-	-	0.11	-	-	0.1	-	-	0.1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	<0.06	-	-	0.06	-	-	0.06	-	-	0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	0.008	-	-	0.006	-	-	0.003	-	-	0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.01	-	-	0.008	-	-	0.004	-	-	0.003
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	0.001	-	-	0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-	4.3	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.4	2.4	2.0	2.4	2.4	2.2	2.4	2.4	2.2	2.3	2.3	2.2
39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	-	132	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.8	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

神川町浄水水質検査結果　採水地点：阿久原浄水場いこい広場

No.	水質検査項目名	水質基準	R3.4.	R3.5.	R3.6.	R3.7.	R3.8.	R3.9.	R3.10.	R3.11.	R3.12.	R4.1.	R4.2.	R4.3.
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	0.63	-	-	1.21	-	-	0.82	-	-	0.88
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	0.09	-	-	0.1	-	-	0.08	-	-	0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	0.06	-	-	0.13	-	-	0.07	-	-	0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.001	-	-	<0.001
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.004	-	-	<0.001	-	-	<0.003	-	-	<0.003
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.007	-	-	0.007	-	-	0.006	-	-	0.005
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	0.001	-	-	0.002	-	-	0.001	-	-	0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	0.002	-	-	0.001	-	-	0.002	-	-	0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-	10.7	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	18.5	17.6	16.2	16.3	12.8	12.1	12.5	13.9	14.2	15	15.5	15
39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	-	178	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

神川町原水水質検査結果　採水地点：第１水源

区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	R3年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	1
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出
	無　機　物　質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	＜0.0003
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	＜0.00005
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	＜0.002
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＜0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.59
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.1
	有　機　物　質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	＜0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	＜0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	＜0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	＜0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	＜0.001
	消　毒 副　生　成　物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着　色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.007
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	＜0.01
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜0.03
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.0
	着　色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	＜0.001
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.1
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	148
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	209
	発　泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	＜0.02
	臭　気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	＜0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＜0.000001
	発　泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	＜0.002
	臭　気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	＜0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4
	基　礎　的 性　状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1
		48	味	異常でないこと	異常なし
		49	臭気	異常でないこと	異常なし
		50	色度	5度以下	＜0.5
		51	濁度	2度以下	＜0.1
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	不検出
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出

神川町原水水質検査結果　採水地点：第２水源

区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	R3年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	1
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出
	無　機　物　質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	＜0.0003
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	＜0.00005
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	＜0.002
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＜0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.51
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.1
	有　機　物　質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	＜0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	＜0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	＜0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	＜0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	＜0.001
	消　毒 副　生　成　物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着　色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	＜0.01
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜0.03
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.3
	着　色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	＜0.001
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.3
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	122
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	181
	発　泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	＜0.02
	臭　気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	＜0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＜0.000001
	発　泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	＜0.002
	臭　気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	＜0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4
	基　礎　的 性　状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4
		48	味	異常でないこと	異常なし
		49	臭気	異常でないこと	異常なし
		50	色度	5度以下	＜0.5
		51	濁度	2度以下	＜0.1
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	不検出
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出

神川町原水水質検査結果　採水地点：第３水源

区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	R3年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	5
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出
	無　機　物　質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	＜0.0003
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	＜0.00005
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	＜0.002
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＜0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.56
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.17
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1
	有　機　物　質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	＜0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	＜0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	＜0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	＜0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	＜0.001
	消　毒 副　生　成　物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着　色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.003
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	＜0.01
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜0.03
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	15.5
	着　色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	＜0.001
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	12.5
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	171
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	263
	発　泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	＜0.02
	臭　気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	＜0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＜0.000001
	発　泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	＜0.002
	臭　気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	＜0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.6
	基　礎　的 性　状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1
		48	味	異常でないこと	異常なし
		49	臭気	異常でないこと	異常なし
		50	色度	5度以下	＜0.5
		51	濁度	2度以下	＜0.1
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	不検出
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出

神川町原水水質検査結果　採水地点：第４水源

区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	R3年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出
	無　機　物　質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	＜0.0003
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	＜0.00005
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	＜0.002
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＜0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.01
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.26
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.1
	有　機　物　質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	＜0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	＜0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	＜0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	＜0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	＜0.001
	消　毒 副　生　成　物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着　色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.004
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	＜0.01
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜0.03
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.0
	着　色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	＜0.001
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.0
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	187
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	255
	発　泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	＜0.02
	臭　気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	＜0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＜0.000001
	発　泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	＜0.002
	臭　気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	＜0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.6
	基　礎　的 性　状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4
		48	味	異常でないこと	異常なし
		49	臭気	異常でないこと	異常なし
		50	色度	5度以下	＜0.5
		51	濁度	2度以下	＜0.1
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	不検出
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出

神川町原水水質検査結果　採水地点：第５水源

区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	R3年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	3400
		2	大腸菌	検出されないこと	陽性
	無　機　物　質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	＜0.0003
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	＜0.00005
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	＜0.002
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＜0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.81
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.1
	有　機　物　質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	＜0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	＜0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	＜0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	＜0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	＜0.001
	消　毒 副　生　成　物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着　色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.06
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	6.31
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	7.16
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3.2
	着　色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.505
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	3
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	68
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	371
	発　泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	＜0.02
	臭　気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	＜0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＜0.000001
	発　泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	＜0.002
	臭　気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	＜0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	1.3
	基　礎　的 性　状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9
		48	味	異常でないこと	-
		49	臭気	異常でないこと	土臭・カビ臭
		50	色度	5度以下	83.5
		51	濁度	2度以下	97.8
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	陽性
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出

神川町原水水質検査結果　採水地点：矢納浄水場鳥羽川水源

区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	R3年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	1
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出
	無　機　物　質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	＜0.0003
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	＜0.00005
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	＜0.002
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＜0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.59
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.1
	有　機　物　質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	＜0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	＜0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	＜0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	＜0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	＜0.001
	消　毒 副　生　成　物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着　色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.007
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	＜0.01
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜0.03
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.0
	着　色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	＜0.001
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.1
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	148
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	209
	発　泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	＜0.02
	臭　気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	＜0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＜0.000001
	発　泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	＜0.002
	臭　気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	＜0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4
	基　礎　的 性　状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1
		48	味	異常でないこと	異常なし
		49	臭気	異常でないこと	異常なし
		50	色度	5度以下	＜0.5
		51	濁度	2度以下	＜0.1
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	不検出
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出

神川町原水水質検査結果　採水地点：高牛・浜ノ谷浄水場高牛川水源

区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	R3年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	1
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出
	無　機　物　質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	＜0.0003
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	＜0.00005
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	＜0.002
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＜0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.59
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.1
	有　機　物　質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	＜0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	＜0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	＜0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	＜0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	＜0.001
	消　毒 副　生　成　物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着　色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.007
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	＜0.01
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜0.03
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.0
	着　色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	＜0.001
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.1
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	148
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	209
	発　泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	＜0.02
	臭　気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	＜0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＜0.000001
	発　泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	＜0.002
	臭　気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	＜0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4
	基　礎　的 性　状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1
		48	味	異常でないこと	異常なし
		49	臭気	異常でないこと	異常なし
		50	色度	5度以下	＜0.5
		51	濁度	2度以下	＜0.1
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	不検出
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出

神川町原水水質検査結果　採水地点：住居野浄水場住居野川水源

区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	R3年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	1
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出
	無　機　物　質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	＜0.0003
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	＜0.00005
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	＜0.002
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＜0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.59
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.1
	有　機　物　質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	＜0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	＜0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	＜0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	＜0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	＜0.001
	消　毒 副　生　成　物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着　色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.007
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	＜0.01
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜0.03
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.0
	着　色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	＜0.001
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.1
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	148
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	209
	発　泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	＜0.02
	臭　気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	＜0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＜0.000001
	発　泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	＜0.002
	臭　気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	＜0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4
	基　礎　的 性　状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1
		48	味	異常でないこと	異常なし
		49	臭気	異常でないこと	異常なし
		50	色度	5度以下	＜0.5
		51	濁度	2度以下	＜0.1
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	不検出
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出

神川町原水水質検査結果　採水地点：阿久原浄水場神流川水源

区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	R3年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	1
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出
	無　機　物　質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	＜0.0003
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	＜0.00005
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	＜0.002
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＜0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.59
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.1
	有　機　物　質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	＜0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	＜0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	＜0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	＜0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	＜0.001
	消　毒 副　生　成　物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着　色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.007
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	＜0.01
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜0.03
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.0
	着　色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	＜0.001
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.1
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	148
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	209
	発　泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	＜0.02
	臭　気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	＜0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＜0.000001
	発　泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	＜0.002
	臭　気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	＜0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4
	基　礎　的 性　状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1
		48	味	異常でないこと	異常なし
		49	臭気	異常でないこと	異常なし
		50	色度	5度以下	＜0.5
		51	濁度	2度以下	＜0.1
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	不検出
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出