神川町浄水水質検査結果　採水地点：八日市集会所

No.	水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所			神川町大字八日市445-1											
採水日			2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/17	2026/9/9						
天候			晴れ	晴れ	くもり	晴れ	晴れ	晴れ						
気温		(℃)	14.0℃	21.0℃	20.0℃	25.0℃	26.0℃	27.0℃						
水温		(℃)	13.0℃	18.0℃	15.0℃	17.0℃	18.0℃	17.0℃						
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0003						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	1.78	-	-	1.87						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	0.11	-	-	0.14						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.1						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0002						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.005						
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	0.12	-	-	0.09						
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002						
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	0.013	-	-	0.01						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-	0.007						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.005	-	-	0.004						
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001						
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.027	-	-	0.022						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	0.009	-	-	0.007						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	0.009	-	-	0.008						
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	0.004						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	0.02						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.03						
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.01						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-	11.1						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	16.1	14.9	16.5	14.9	13.4	12.4						
39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	89	-	-	105						
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	172	-	-	209						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.02						
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002						
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0005						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	0.7						
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
	試験期間		2026/4/8 ～ 2026/4/10	2026/5/13 ～ 2026/5/16	2026/6/10 ～ 2026/6/23	2026/7/8 ～ 2026/7/13	2026/8/17 ～ 2026/8/20	2026/9/9 ～ 2026/9/24						

神川町浄水水質検査結果　採水地点：城峰公園

No.	水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所			神川町大字矢納1280-3											
採水日			2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/17	2026/9/9						
天候			晴れ	晴れ	くもり	晴れ	晴れ	くもり						
気温		(℃)	14.0℃	20.0℃	19.0℃	21.0℃	30.0℃	25.0℃						
水温		(℃)	13.0℃	14.0℃	18.2℃	20.0℃	24.0℃	14.1℃						
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0003						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	1.88	-	-	1.38						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.1						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0002						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.005						
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	<0.06	-	-	<0.06						
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002						
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	0.007	-	-	0.005						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001						
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001						
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.008	-	-	0.007						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-	0.003						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	0.001	-	-	0.002						
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	0.052						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.01						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.03						
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.01						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-	3.3						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.1	1.8	1.9	1.8	2.0	1.8						
39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	51	-	-	37						
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	88	-	-	75						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.02						
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002						
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0005						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6						
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.3	7.5	7.3	7.3						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	0.5	0.7	0.6	0.9						
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
	試験期間		2026/4/8 ～ 2026/4/10	2026/5/13 ～ 2026/5/16	2026/6/10 ～ 2026/6/23	2026/7/8 ～ 2026/7/13	2026/8/17 ～ 2026/8/19	2026/9/9 ～ 2026/9/24						

神川町浄水水質検査結果　採水地点：浜ノ谷公衆トイレ

No.	水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所			神川町大字矢納692-2											
採水日			2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/17	2026/9/9						
天候			晴れ	晴れ	くもり	晴れ	晴れ	くもり						
気温		(℃)	14.0℃	22.0℃	19.0℃	20.0℃	29.0℃	26.0℃						
水温		(℃)	10.0℃	15.0℃	18.4℃	19.9℃	22.8℃	16.0℃						
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0003						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	1.94	-	-	2.45						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	0.09	-	-	<0.08						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.1						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0002						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.005						
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	<0.06	-	-	0.07						
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002						
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	0.009	-	-	0.013						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-	0.006						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001						
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001						
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.01	-	-	0.016						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-	0.005						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	0.001	-	-	0.003						
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	0.006						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.01						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.03						
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.01						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-	4.0						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.3	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1						
39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	70	-	-	58						
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	129	-	-	111						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.02						
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002						
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0005						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.4	0.6	0.7	0.8	0.8						
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.7	7.5	7.6	7.6						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	0.5	0.6	0.9	0.8						
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
	試験期間		2026/4/8 ～ 2026/4/10	2026/5/13 ～ 2026/5/16	2026/6/10 ～ 2026/6/23	2026/7/8 ～ 2026/7/13	2026/8/17 ～ 2026/8/20	2026/9/9 ～ 2026/9/24						

神川町浄水水質検査結果　採水地点：住居野集落センター

No.	水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所			神川町大字下阿久原1208											
採水日			2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/17	2026/9/9						
天候			晴れ	晴れ	くもり	晴れ	晴れ	くもり						
気温		(℃)	15.0℃	22.0℃	19.0℃	20.0℃	29.0℃	26.0℃						
水温		(℃)	11.0℃	15.0℃	18.2℃	17.8℃	23.3℃	17.1℃						
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0003						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	1.39	-	-	0.61						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	0.11	-	-	0.11						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.1						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0002						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.005						
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	<0.06	-	-	0.08						
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002						
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	0.011	-	-	0.011						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	0.006	-	-	0.005						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001						
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001						
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.013	-	-	0.014						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	0.002	-	-	0.003						
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	0.003						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.01						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.03						
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.01						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-	4.1						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.9	2.5	3.1	3.4	2.9	2.6						
39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	136	-	-	98						
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	210	-	-	155						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.02						
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002						
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0005						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.6	0.5	1.0	0.9	1.0	0.8						
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.7	7.6	7.7	7.6						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	0.5	0.6	0.9	0.6						
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
	試験期間		2026/4/8 ～ 2026/4/10	2026/5/13 ～ 2026/5/16	2026/6/10 ～ 2026/6/23	2026/7/8 ～ 2026/7/13	2026/8/17 ～ 2026/8/19	2026/9/9 ～ 2026/9/24						

神川町浄水水質検査結果　採水地点：いこいの広場

No.	水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所			神川町大字下阿久原1073-1											
採水日			2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/17	2026/9/9						
天候			晴れ	晴れ	くもり	晴れ	晴れ	くもり						
気温		(℃)	15.0℃	24.0℃	21.0℃	26.0℃	29.0℃	27.0℃						
水温		(℃)	12.0℃	15.0℃	21.5℃	19.4℃	27.2℃	19.3℃						
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0003						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	0.52	-	-	1.68						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	0.09	-	-	0.09						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	0.1						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0002						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.005						
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.001						
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	<0.06	-	-	0.37						
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002						
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	0.002						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.005	-	-	0.008						
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001						
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.011	-	-	0.017						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	0.002	-	-	0.005						
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	0.004	-	-	0.002						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	0.002						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.01						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.03						
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.01						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-	12.5						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	20.4	19.6	21.0	21.4	17.6	17.3						
39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	136	-	-	135						
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	201	-	-	227						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.02						
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.002						
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	<0.0005						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7						
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
	試験期間		2026/4/8 ～ 2026/4/13	2026/5/13 ～ 2026/5/16	2026/6/10 ～ 2026/6/23	2026/7/8 ～ 2026/7/13	2026/8/17 ～ 2026/8/22	2026/9/9 ～ 2026/9/24						

神川町原水水質検査結果　採水地点：中央浄水場　第１号水源

採水場所		気温	採水日	水温	試験期間
新宿地内		25.0℃	2026/9/9	17.0℃	2026/9/9～2026/9/24
区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	令和８年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	42
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出
	無機物質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.09
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1
	有機物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001
	消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.012
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10.1
	着色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	13
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	187
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	310
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02
	臭気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001
	発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002
	臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5
	基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1
		48	味	異常でないこと	-
		49	臭気	異常でないこと	異常なし
		50	色度	5度以下	0.5度未満
		51	濁度	2度以下	0.1度未満
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	<1.8 不検出
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出
		－	アンモニア態窒素	－	＜0.05mg/L

神川町原水水質検査結果　採水地点：中央浄水場　第２号水源

採水場所		気温	採水日	水温	試験期間
新宿地内		24.0℃	2026/9/9	18.0℃	2026/9/9～2026/9/24
区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	令和８年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	110
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出
	無機物質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.24
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1
	有機物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001
	消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.007
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.8
	着色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.5
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	138
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	227
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02
	臭気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001
	発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002
	臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5
	基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2
		48	味	異常でないこと	-
		49	臭気	異常でないこと	異常なし
		50	色度	5度以下	<0.5
		51	濁度	2度以下	<0.1
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	<1.8 不検出
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出
		－	アンモニア態窒素	－	＜0.05mg/L

神川町原水水質検査結果　採水地点：中央浄水場　第３号水源

採水場所		気温	採水日	水温	試験期間
新宿地内		32.0℃	2026/9/9	15.0℃	2026/9/9～2026/9/24
区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	令和８年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	21
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出
	無　機　物　質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.73
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.18
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1
	有　機　物　質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001
	消　毒 副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着　色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.006
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	14.2
	着　色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.9
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	175
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	306
	発　泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02
	臭　気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001
	発　泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002
	臭　気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.8
	基　礎　的 性　状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7
		48	味	異常でないこと	-
		49	臭気	異常でないこと	異常なし
		50	色度	5度以下	0.7
		51	濁度	2度以下	<0.1
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	<1.8 不検出
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出
		－	アンモニア態窒素	－	＜0.05mg/L

神川町原水水質検査結果　採水地点：中央浄水場　第４号水源

採水場所		気温	採水日	水温	試験期間
新宿地内		25.0℃	2026/9/9	17.0℃	2026/9/9～2026/9/24
区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	令和８年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	89
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出
	無機物質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.04
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.26
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1
	有機物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001
	消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.017
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.6
	着色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.5
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	208
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	311
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02
	臭気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001
	発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002
	臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.7
	基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3
		48	味	異常でないこと	-
		49	臭気	異常でないこと	異常なし
		50	色度	5度以下	0.8
		51	濁度	2度以下	<0.1
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	<1.8 不検出
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出
		－	アンモニア態窒素	－	＜0.05mg/L

神川町原水水質検査結果　採水地点：中央浄水場　第５号水源

採水場所		気温	採水日	水温	試験期間
新宿地内		25.0℃	2026/9/9	17.0℃	2026/9/9～2026/9/24
区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	令和８年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	23
		2	大腸菌	検出されないこと	陽性
	無機物質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.7
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.18
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1
	有機物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001
	消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.003
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13.7
	着色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.8
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	175
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	298
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02
	臭気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001
	発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002
	臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.8
	基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0
		48	味	異常でないこと	-
		49	臭気	異常でないこと	異常なし
		50	色度	5度以下	0.7
		51	濁度	2度以下	<0.1
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	4.5 不検出
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出
		－	アンモニア態窒素	－	＜0.05mg/L

神川町原水水質検査結果

【神川中央浄水場　第１号水源】

水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所		新宿地内											
採水日		2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/17	2026/9/9						
天候		晴れ	晴れ	くもり	晴れ	晴れ	晴れ						
気温	(℃)	14.0℃	24.0℃	20.0℃	24.0℃	25.0℃	25.0℃						
水温	(℃)	12.0℃	13.0℃	14.0℃	17.0℃	18.0℃	17.0℃						
クリプトスポリジウム	検出されないこと	ー	ー	ー	ー	ー	不検出						
ジアルジア	検出されないこと	ー	ー	ー	ー	ー	不検出						
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100ｍｌ未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8						
アンモニア態窒素	mg/L	ー	ー	ー	ー	ー	<0.05						
試験期間		2026/4/8 ～ 2026/4/10	2026/5/13 ～ 2026/5/15	2026/6/10 ～ 2026/6/12	2026/7/8 ～ 2026/7/10	2026/8/17 ～ 2026/8/19	2026/9/9 ～ 2026/9/24						

【神川中央浄水場　第２号水源】

水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所		新宿地内											
採水日		2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/17	2026/9/9						
天候		晴れ	晴れ	くもり	晴れ	晴れ	晴れ						
気温	(℃)	14.0℃	24.0℃	20.0℃	24.0℃	25.0℃	24.0℃						
水温	(℃)	12.0℃	13.0℃	14.0℃	17.0℃	18.0℃	18.0℃						
クリプトスポリジウム	検出されないこと	ー	ー	ー	ー	ー	不検出						
ジアルジア	検出されないこと	ー	ー	ー	ー	ー	不検出						
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100ｍｌ未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8						
アンモニア態窒素	mg/L	ー	ー	ー	ー	ー	<0.05						
試験期間		2026/4/8 ～ 2026/4/10	2026/5/13 ～ 2026/5/15	2026/6/10 ～ 2026/6/12	2026/7/8 ～ 2026/7/10	2026/8/17 ～ 2026/8/19	2026/9/9 ～ 2026/9/24						

【神川中央浄水場　第３号水源】

水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所		新宿地内											
採水日		2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/17	2026/9/9						
天候		晴れ	晴れ	くもり	晴れ	晴れ	晴れ						
気温	(℃)	14.0℃	24.0℃	20.0℃	24.0℃	25.0℃	25.0℃						
水温	(℃)	12.0℃	13.0℃	14.0℃	17.0℃	18.0℃	18.0℃						
クリプトスポリジウム	検出されないこと	ー	ー	ー	ー	ー	不検出						
ジアルジア	検出されないこと	ー	ー	ー	ー	ー	不検出						
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100ｍｌ未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8						
アンモニア態窒素	mg/L	ー	ー		ー	ー	<0.05						
試験期間		2026/4/8 ～ 2026/4/10	2026/5/13 ～ 2026/5/15	2026/6/10 ～ 2026/6/12	2026/7/8 ～ 2026/7/11	2026/8/17 ～ 2026/8/20	2026/9/9 ～ 2026/9/24						

【神川中央浄水場　第４号水源】

水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所		新宿地内											
採水日		2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/17	2026/9/9						
天候		晴れ	晴れ	くもり	晴れ	晴れ	晴れ						
気温	(℃)	14.0℃	24.0℃	20.0℃	24.0℃	25.0℃	25.0℃						
水温	(℃)	12.0℃	13.0℃	14.0℃	17.0℃	18.0℃	17.0℃						
クリプトスポリジウム	検出されないこと	ー	ー	ー	ー	ー	不検出						
ジアルジア	検出されないこと	ー	ー	ー	ー	ー	不検出						
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100ｍｌ未満)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	<1.8						
アンモニア態窒素	mg/L	ー	ー	ー	ー	ー	<0.05						
試験期間		2026/4/8 ～ 2026/4/10	2026/5/13 ～ 2026/5/15	2026/6/10 ～ 2026/6/12	2026/7/8 ～ 2026/7/11	2026/8/17 ～ 2026/8/19	2026/9/9 ～ 2026/9/24						

【神川中央浄水場　第5号水源】

水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所		新宿地内											
採水日							2026/9/9						
天候							晴れ						
気温	(℃)						25.0℃						
水温	(℃)						17.0℃						
クリプトスポリジウム	検出されないこと	ー	ー	ー	ー	ー	不検出						
ジアルジア	検出されないこと	ー	ー	ー	ー	ー	不検出						
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	ー	ー	ー	ー	ー	不検出						
大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100ｍｌ未満)	ー	ー	ー	ー	ー	4.5						
アンモニア態窒素	mg/L	ー	ー	ー	ー	ー	<0.05						
試験期間							2026/9/9 ～ 2026/9/24						

神川町原水水質検査結果　採水地点：阿久原浄水場　神流川水源

採水場所		気温	採水日	水温	試験期間
新宿地内		27.0℃	2026/9/9	17.5℃	2026/9/9～2026/9/24
区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	令和８年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	67
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出
	無　機　物　質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.85
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1
	有　機　物　質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001
	消　毒 副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着　色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.001
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13.0
	着　色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.173
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	18.1
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	146
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	243
	発　泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02
	臭　気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001
	発　泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002
	臭　気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.9
	基　礎　的 性　状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6
		48	味	異常でないこと	-
		49	臭気	異常でないこと	異常なし
		50	色度	5度以下	1.3
		51	濁度	2度以下	<0.1
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	<1.8MPN/100mL 不検出
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出
		－	アンモニア態窒素	－	＜0.05mg/L

神川町原水水質検査結果　採水地点：矢納浄水場　鳥羽川水源

採水場所		気温	採水日	水温	試験期間
新宿地内		25.0℃	2026/9/9	14.0℃	2026/9/9～2026/9/24
区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	令和８年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	6
		2	大腸菌	検出されないこと	陽性
	無　機　物　質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.05
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1
	有　機　物　質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001
	消　毒 副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着　色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.001
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	2.9
	着　色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.4
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	30
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	60
	発　泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02
	臭　気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001
	発　泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002
	臭　気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.7
	基　礎　的 性　状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7
		48	味	異常でないこと	-
		49	臭気	異常でないこと	異常なし
		50	色度	5度以下	1.5
		51	濁度	2度以下	<0.1
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	2MPN/100mL 不検出
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出
		－	アンモニア態窒素	－	＜0.05mg/L

神川町原水水質検査結果　採水地点：高牛・浜ノ谷浄水場　高牛川水源

採水場所		気温	採水日	水温	試験期間
新宿地内		26.0℃	2026/9/9	15.9℃	2026/9/9～2026/9/24
区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	令和８年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	18
		2	大腸菌	検出されないこと	陽性
	無機物質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.51
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1
	有機物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001
	消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3.3
	着色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.9
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	54
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	104
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02
	臭気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001
	発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002
	臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.7
	基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3
		48	味	異常でないこと	-
		49	臭気	異常でないこと	異常なし
		50	色度	5度以下	1.8
		51	濁度	2度以下	<0.1
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	33MPN/100mL 不検出
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出
		－	アンモニア態窒素	－	＜0.05mg/L

神川町原水水質検査結果　採水地点：住居野浄水場　住居野川水源

採水場所		気温	採水日	水温	試験期間
新宿地内		26.0℃	2026/9/9	16.0℃	2026/9/9～2026/9/24
区　分		No.	水質検査項目名	水質基準	令和８年度（ｍｇ/L）
健康に関する項目	病原生物の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	11
		2	大腸菌	検出されないこと	陽性
	無　機　物　質	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.85
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1
	有　機　物　質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005
		16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	＜0.001
	消　毒 副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-
		26	臭素酸	0.01mg/L以下	-
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-
水道水が有すべき性状に関する項目	着　色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3.3
	着　色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.6
		39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	82
		40	蒸発残留物	500mg/L以下	139
	発　泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02
	臭　気	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001
	発　泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002
	臭　気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005
	味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.9
	基　礎　的 性　状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3
		48	味	異常でないこと	-
		49	臭気	異常でないこと	異常なし
		50	色度	5度以下	1.4
		51	濁度	2度以下	<0.1
		－	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	－	13MPN/100mL 不検出
		－	クリプトスポリジウム	－	不検出
		－	ジアルジア	－	不検出
		－	アンモニア態窒素	－	＜0.05mg/L

神川町原水水質検査結果

【阿久原浄水場　神流川水源】

水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所		上阿久原地内											
採水日		2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/17	2026/9/9						
天候		晴れ	晴れ	くもり	晴れ	くもり	くもり						
気温	(℃)	15.0℃	24.0℃	20.0℃	26.0℃	30.0℃	27.0℃						
水温	(℃)	11.0℃	15.0℃	16.0℃	20.0℃	19.9℃	17.5℃						
クリプトスポリジウム	検出されないこと	ー	ー	不検出	ー	ー	不検出						
ジアルジア	検出されないこと	ー	ー	不検出	ー	ー	不検出						
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100ｍｌ未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8						
アンモニア態窒素	mg/L	ー	ー	ー	ー	ー	<0.05						
試験期間		2026/4/8 ～ 2026/4/10	2026/5/13 ～ 2026/5/15	2026/6/10 ～ 2026/6/19	2026/7/8 ～ 2026/7/15	2026/8/17 ～ 2026/8/24	2026/9/9 ～ 2026/9/24						

【矢納浄水場　鳥羽川水源】

水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所		矢納地内											
採水日		2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/17	2026/9/9						
天候		晴れ	晴れ	くもり	晴れ	くもり	くもり						
気温	(℃)	14.0℃	20.0℃	18.0℃	18.0℃	27.0℃	25.0℃						
水温	(℃)	9.0℃	14.0℃	13.5℃	14.8℃	19.7℃	14.0℃						
クリプトスポリジウム	検出されないこと	ー	ー	不検出	ー	ー	不検出						
ジアルジア	検出されないこと	ー	ー	不検出	ー	ー	不検出						
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100ｍｌ未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	2.0						
アンモニア態窒素	mg/L	ー	ー	ー	ー	ー	<0.05						
試験期間		2026/4/8 ～ 2026/4/10	2026/5/13 ～ 2026/5/15	2026/6/10 ～ 2026/6/17	2026/7/8 ～ 2026/7/10	2026/8/17 ～ 2026/8/19	2026/9/9 ～ 2026/9/24						

【高牛・浜ノ谷浄水場　高牛川水源】

水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所		矢納地内											
採水日		2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/17	2026/9/9						
天候		晴れ	晴れ	くもり	晴れ	くもり	くもり						
気温	(℃)	14.0℃	22.0℃	19.0℃	20.0℃	29.0℃	26.0℃						
水温	(℃)	9.0℃	15.0℃	14.9℃	16.7℃	22.0℃	15.9℃						
クリプトスポリジウム	検出されないこと	ー	ー	不検出	ー	ー	不検出						
ジアルジア	検出されないこと	ー	ー	不検出	ー	ー	不検出						
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100ｍｌ未満)	<1.8	<1.8	13	7.8	23	33						
アンモニア態窒素	mg/L	ー	ー	ー	ー	ー	<0.05						
試験期間		2026/4/8 ～ 2026/4/10	2026/5/13 ～ 2026/5/15	2026/6/10 ～ 2026/6/17	2026/7/8 ～ 2026/7/11	2026/8/17 ～ 2026/8/19	2026/9/9 ～ 2026/9/24						

【住居野浄水場　住居野川水源】

水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所		上阿久原地内											
採水日		2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/17	2026/9/9						
天候		晴れ	晴れ	くもり	晴れ	くもり	くもり						
気温	(℃)	15.0℃	22.0℃	19.0℃	20.0℃	29.0℃	26.0℃						
水温	(℃)	11.0℃	15.0℃	16.0℃	17.5℃	22.0℃	16.0℃						
クリプトスポリジウム	検出されないこと	ー	ー	不検出	ー	ー	不検出						
ジアルジア	検出されないこと	ー	ー	不検出	ー	ー	不検出						
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100ｍｌ未満)	<1.8	<1.8	2.0	11.0	<1.8	13						
アンモニア態窒素	mg/L	ー	ー	ー	ー	ー	<0.05						
試験期間		2026/4/8 ～ 2026/4/10	2026/5/13 ～ 2026/5/15	2026/6/10 ～ 2026/6/17	2026/7/8 ～ 2026/7/10	2026/8/17 ～ 2026/8/19	2026/9/9 ～ 2026/9/24						