

神川町の水道水における有機フッ素化合物調査結果

令和6年10月9日検査結果

施設名	採水場所	PFOS及びPFOA 合計値	※PFHxS
八日市集会所	神川町大字 八日市445番地1	7ng/L	2ng/L未満
いこいの広場	神川町大字 下阿久原1073番地1	5ng/L未満	2ng/L未満
住居野集落センター	神川町大字 下阿久原1208番地	5ng/L未満	2ng/L未満
浜の谷公衆トイレ	神川町大字 矢納692番地2	5ng/L未満	2ng/L未満
城峰公園	神川町大字 矢納1280番地3	5ng/L未満	2ng/L未満

※PFH x S（ペルフルオロヘキサンスルホン酸）とはPFOS及びPFOAと同様の性質を持ち、その代替品として使用されているものです。

PFOS及びPFOAの合計値で、暫定指針値は50ng/L以下となっています。
暫定指針値の50ng/Lとは、体重50 k g の人が毎日2リットルの水を一生飲み続けても、健康への悪影響が生じないと考えられる値です。
1ng/Lは、1リットルの水に10億分の1グラムの物質が溶解していることを表します。